



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITÀ E LE NORMATIVE
SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993 concernente **NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA;**

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 1999 concernente **RESISTENZA AL FUOCO DI PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA. PROVE E CRITERI DI CLASSIFICAZIONE;**

VISTA l'istanza presentata dalla ditta **ELLEDUE** di Sandri Renato, sita in Via Armando Diaz 1/a - 37015 - **DOMEGLIARA (VR)**, intesa ad ottenere l'omologazione della porta resistente al fuoco di propria produzione denominata **ELLE 1 AC REI 30** avente classe di resistenza al fuoco REI 30, tipo **IN LEGNO** con dimensioni 908 x 2154 mm.

VISTI il certificato di prova n° **CNR-ITL 48/1/96 RF408**, emesso il 25/10/96 da **ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DEL LEGNO - Via Biasi 75 - 38010 - S.Michele a/A (TN)**, nonche' i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

con il numero di codice **VR154REI030P001** il prototipo della porta denominata **ELLE 1 AC REI 30**, avente classe di resistenza al fuoco REI 30, tipo **IN LEGNO CON DIMENSIONI 908 x 2154 mm A 1 ANTA CIECA E IMPIALLACCIATA**, prodotta dalla ditta **ELLEDUE** di Sandri Renato sita in Via Armando Diaz 1/a - 37015 - **DOMEGLIARA (VR)** e se ne **AUTORIZZA** la riproduzione ai sensi del Decreto Ministeriale citato in premessa.

Sul marchio e sulla dichiarazione di conformita', afferenti ad ogni fornitura di porte resistenti al fuoco oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati, oltre ai dati di cui al punto f) dell'art.3 del D.M. 14 dicembre 1993, il numero di codice e la data dell'omologazione stessa.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del Decreto Ministeriale 14 dicembre 1993.

Roma, **29 AGO. 2000**
Fasc.4101/140/155

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Dott. Ing. Giorgio MAZZINI)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.
N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

I.T.L. ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DEL LEGNO

Via Biasi, 75 - 38010 S. Michele a/A. - Telef. 0461/660111 - Fax 0461/650045 - Cod. Fisc. 80054330586 - Part. IVA 02118311006

CERTIFICATO DI PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO

N° CNR-ITL 48/1/96 RF 408

emesso ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno del 14 dicembre 1993 recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura" (G.U. n. 303 del 28.12.1993).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati, si certifica che alla porta in legno ad un'anta cieca girevole su asse verticale, completa di telaio fisso, controtelaio e dispositivo di autochiusura,

prodotta da: **ELLEDUE di Sandri Renato**
Via Armando Diaz 1/a
37015 DOMEGLIARA VR.

denominata: "ELLE 1 AC REI 30",

è attribuita ai sensi della norma CNVVF/CCI UNI 9723 la

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

REI 30 (trenta)

e

RE 30 (trenta)



Costituisce parte integrante del presente certificato il documento di seguito elencato: n. 1 rapporto di prova costituito da 20 pagine.

Il presente certificato è valido per la campionatura sottoposta a prova e per quelle rientranti nelle limitazioni previste al p.to 3 lett. a, b e c della norma CNVVF/CCI UNI 9723.

S.Michele all'Adige 25 ottobre 1996

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Ing. Paolo Pedrotti

P. Pedrotti